

## **Kv Sigyn 30, Falugatan 14, Stockholms kommun**

### **Utlåtande angående rivning av väggar**

#### **Underlag**

- Planritning med planerade förändringar, se fig 1.
- Befintlig K-ritning med nuvarande planlösning och planerade förändringar, se fig 2

#### **Bakgrund**

I lägenhet 104 avser lägenhetsinnehavaren att göra förändringar av planlösningen, varvid delar av befintliga väggar avses att rivas. Omfattning enligt fig 1.

#### **Utlåtande**

Ingen av väggarna som ska rivas har någon bärande och/eller stomstabiliserande funktion och rivningen kan således utföras utan några särskilda konstruktiva åtgärder.

Hänsyn ska dock tas till eventuella el- och VVS-installationer i väggarna, särskilt om dessa även betjänar andra lägenheter.

Rivning av väggarna i anslutning till under- och ovanliggande bjälklag och intilliggande väggar ska ske med sådan metod att inga bärande delar av dessa kommer till skada.

Stockholm 2016-02-03

Jesper Borglund

Jan Borglund Byggkonsult AB  
Brännkyrkagatan 70  
118 23 Stockholm




Fig 1 – Planritning med planerade förändringar. Befintliga och nya väggar i svart färg, väggar som ska rivas i grå färg.




Fig 2 – Befintlig K-ritning med nuvarande planlösning